北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/02 00:00:00.00	50.51	0.31	7.77	0.00
2019/05/02 01:00:00.00	46.87	0.33	7.78	0.00
2019/05/02 02:00:00.00	46.81	0.34	7.79	0.00
2019/05/02 03:00:00.00	46.01	0.35	7.79	0.00
2019/05/02 04:00:00.00	46.00	0.34	7.81	0.00
2019/05/02 05:00:00.00	44.57	0.33	7.81	0.00
2019/05/02 06:00:00.00	44.55	0.35	7.81	0.00
2019/05/02 07:00:00.00	43.28	0.35	7.80	0.00
2019/05/02 08:00:00.00	43.26	0.43	7.79	0.00
2019/05/02 09:00:00.00	44.53	0.46	7.78	0.00
2019/05/02 10:00:00.00	44.55	0.46	7.77	0.00
2019/05/02 11:00:00.00	49.94	0.46	7.76	0.00
2019/05/02 12:00:00.00	50.03	0.47	7.76	0.00
2019/05/02 13:00:00.00	51.86	0.48	7.78	0.00
2019/05/02 14:00:00.00	51.88	0.56	7.77	0.00
2019/05/02 15:00:00.00	59.82	0.59	7.74	0.00
2019/05/02 16:00:00.00	59.94	0.56	7.76	0.00
2019/05/02 17:00:00.00	59.94	0.55	7.72	0.52
2019/05/02 18:00:00.00	59.94	0.43	7.32	2.82
2019/05/02 19:00:00.00	54.46	0.38	7.12	9.35
2019/05/02 20:00:00.00	54.38	0.23	7.12	8.70
2019/05/02 21:00:00.00	65.35	0.17	7.15	8.43
2019/05/02 22:00:00.00	65.50	0.16	7.18	8.27
2019/05/02 23:00:00.00	55.80	0.16	7.20	8.39
最大值	65.50	0.59	7.81	9.35
最小值	43.26	0.16	7.12	0.00
平均值	0.00	0.00	7.63	1.94
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				