北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/04 00:00:00.00	41.09	0.18	7.68	0.00
2019/05/04 01:00:00.00	40.69	0.19	7.70	0.00
2019/05/04 02:00:00.00	40.69	0.21	7.71	0.00
2019/05/04 03:00:00.00	42.83	0.22	7.71	0.00
2019/05/04 04:00:00.00	42.86	0.22	7.72	0.00
2019/05/04 05:00:00.00	42.30	0.22	7.72	0.00
2019/05/04 06:00:00.00	42.30	0.24	7.72	0.00
2019/05/04 07:00:00.00	40.31	0.24	7.72	0.00
2019/05/04 08:00:00.00	40.28	0.24	7.71	0.00
2019/05/04 09:00:00.00	44.82	0.24	7.69	0.00
2019/05/04 10:00:00.00	44.87	0.27	7.68	0.00
2019/05/04 11:00:00.00	43.21	0.28	7.65	0.00
2019/05/04 12:00:00.00	43.18	0.24	7.62	0.00
2019/05/04 13:00:00.00	46.67	0.23	7.60	0.00
2019/05/04 14:00:00.00	46.73	0.26	7.59	0.00
2019/05/04 15:00:00.00	47.92	0.27	7.58	0.00
2019/05/04 16:00:00.00	47.94	0.29	7.56	0.00
2019/05/04 17:00:00.00	47.46	0.29	7.54	0.21
2019/05/04 18:00:00.00	47.45	0.24	7.17	6.48
2019/05/04 19:00:00.00	46.18	0.22	7.04	8.57
2019/05/04 20:00:00.00	46.16	0.20	7.07	8.33
2019/05/04 21:00:00.00	64.46	0.20	7.09	8.08
2019/05/04 22:00:00.00	64.69	0.20	7.11	8.06
2019/05/04 23:00:00.00	60.55	0.21	7.12	7.89
最大值	64.69	0.29	7.72	8.57
最小值	40.28	0.18	7.04	0.00
平均值	0.00	0.00	7.52	1.98
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				