北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/05 00:00:00.00	60.50	0.23	7.13	6.34
2019/05/05 01:00:00.00	55.96	0.24	7.11	8.87
2019/05/05 02:00:00.00	55.91	0.23	7.13	7.72
2019/05/05 03:00:00.00	56.15	0.23	7.13	7.28
2019/05/05 04:00:00.00	56.15	0.23	7.13	6.85
2019/05/05 05:00:00.00	54.56	0.22	7.13	7.34
2019/05/05 06:00:00.00	54.54	0.23	7.12	6.76
2019/05/05 07:00:00.00	58.36	0.24	7.12	6.63
2019/05/05 08:00:00.00	58.41	0.25	7.15	4.65
2019/05/05 09:00:00.00	56.19	0.25	7.23	0.97
2019/05/05 10:00:00.00	56.15	0.22	7.34	0.17
2019/05/05 11:00:00.00	42.21	0.21	7.40	0.00
2019/05/05 12:00:00.00	41.97	0.18	7.45	0.00
2019/05/05 13:00:00.00	42.37	0.17	7.48	0.00
2019/05/05 14:00:00.00	42.38	0.19	7.50	0.00
2019/05/05 15:00:00.00	41.27	0.21	7.51	0.00
2019/05/05 16:00:00.00	41.25	0.24	7.51	0.00
2019/05/05 17:00:00.00	45.36	0.25	7.51	0.00
2019/05/05 18:00:00.00	45.44	0.51	7.52	0.00
2019/05/05 19:00:00.00	46.31	0.62	7.52	0.00
2019/05/05 20:00:00.00	46.33	0.64	7.53	0.00
2019/05/05 21:00:00.00	45.45	0.64	7.53	0.00
2019/05/05 22:00:00.00	45.44	0.75	7.54	0.00
2019/05/05 23:00:00.00	43.21	0.80	7.54	0.00

最大值	60.50	0.80	7.54	8.87
最小值	41.25	0.17	7.11	0.00
平均值	0.00	0.00	7.34	2.65
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				