北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/06 00:00:00.00	43.18	0.83	7.55	0.00
2019/05/06 01:00:00.00	38.88	0.85	7.55	0.00
2019/05/06 02:00:00.00	38.83	0.81	7.56	0.00
2019/05/06 03:00:00.00	36.20	0.79	7.57	0.00
2019/05/06 04:00:00.00	36.17	0.89	7.58	0.00
2019/05/06 05:00:00.00	35.86	0.92	7.58	0.00
2019/05/06 06:00:00.00	35.85	0.96	7.58	0.00
2019/05/06 07:00:00.00	33.94	0.98	7.57	0.00
2019/05/06 08:00:00.00	33.92	0.97	7.56	0.00
2019/05/06 09:00:00.00	39.73	0.97	7.55	0.00
2019/05/06 10:00:00.00	39.80	0.99	7.54	0.05
2019/05/06 11:00:00.00	43.77	0.99	7.44	0.17
2019/05/06 12:00:00.00	43.83	0.90	7.47	0.00
2019/05/06 13:00:00.00	42.32	0.86	7.49	0.00
2019/05/06 14:00:00.00	42.30	0.91	7.51	0.00
2019/05/06 15:00:00.00	57.77	0.93	7.50	0.01
2019/05/06 16:00:00.00	58.01	0.91	7.51	0.00
2019/05/06 17:00:00.00	40.94	0.90	7.54	0.00
2019/05/06 18:00:00.00	40.60	0.94	7.48	1.22
2019/05/06 19:00:00.00	79.16	0.96	7.17	8.01
2019/05/06 20:00:00.00	79.76	0.46	7.12	9.39
2019/05/06 21:00:00.00	122.78	0.26	7.17	8.51
2019/05/06 22:00:00.00	123.75	0.23	7.20	7.87
2019/05/06 23:00:00.00	61.34	0.21	7.22	7.67
最大值	123.75	0.99	7.58	9.39
最小值	33.92	0.21	7.12	0.00
平均值	0.00	0.00	7.46	1.79
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				