北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/07 00:00:00.00	60.10	0.20	7.25	4.30
2019/05/07 01:00:00.00	61.53	0.20	7.20	10.80
2019/05/07 02:00:00.00	61.55	0.26	7.23	8.30
2019/05/07 03:00:00.00	74.73	0.29	7.23	7.45
2019/05/07 04:00:00.00	75.01	0.22	7.23	7.24
2019/05/07 05:00:00.00	59.52	0.20	7.23	6.49
2019/05/07 06:00:00.00	59.30	0.24	7.20	7.55
2019/05/07 07:00:00.00	56.36	0.26	7.20	5.95
2019/05/07 08:00:00.00	56.32	0.23	7.28	1.42
2019/05/07 09:00:00.00	52.03	0.22	7.41	0.10
2019/05/07 10:00:00.00	51.96	0.20	7.51	0.00
2019/05/07 11:00:00.00	44.36	0.19	7.58	0.00
2019/05/07 12:00:00.00	44.23	0.19	7.67	0.00
2019/05/07 13:00:00.00	47.58	0.19	7.69	0.00
2019/05/07 14:00:00.00	47.61	0.22	7.70	0.00
2019/05/07 15:00:00.00	42.63	0.23	7.70	0.00
2019/05/07 16:00:00.00	42.54	0.22	7.72	0.00
2019/05/07 17:00:00.00	44.04	0.21	7.73	0.00
2019/05/07 18:00:00.00	44.07	0.27	7.74	0.00
2019/05/07 19:00:00.00	46.45	0.30	7.74	0.00
2019/05/07 20:00:00.00	46.49	0.34	7.75	0.00
2019/05/07 21:00:00.00	46.33	0.36	7.75	0.00
2019/05/07 22:00:00.00	46.33	0.49	7.76	0.00
2019/05/07 23:00:00.00	47.20	0.54	7.76	0.00

最大值	75.01	0.54	7.76	10.80
最小值	42.54	0.19	7.20	0.00
平均值	0.00	0.00	7.51	2.48
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				