北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/08 00:00:00.00	47.21	0.62	7.77	0.00
2019/05/08 01:00:00.00	43.08	0.65	7.78	0.00
2019/05/08 02:00:00.00	43.02	0.75	7.78	0.00
2019/05/08 03:00:00.00	44.06	0.79	7.78	0.00
2019/05/08 04:00:00.00	44.07	0.77	7.78	0.00
2019/05/08 05:00:00.00	43.11	0.76	7.78	0.00
2019/05/08 06:00:00.00	43.10	0.82	7.78	0.00
2019/05/08 07:00:00.00	49.60	0.84	7.78	0.00
2019/05/08 08:00:00.00	49.71	0.87	7.77	0.00
2019/05/08 09:00:00.00	46.46	0.88	7.77	0.00
2019/05/08 10:00:00.00	46.41	0.91	7.76	0.00
2019/05/08 11:00:00.00	47.51	0.92	7.67	1.03
2019/05/08 12:00:00.00	47.53	0.53	7.22	2.80
2019/05/08 13:00:00.00	46.27	0.37	7.26	0.90
2019/05/08 14:00:00.00	46.24	0.26	7.20	1.80
2019/05/08 15:00:00.00	40.32	0.22	7.29	0.00
2019/05/08 16:00:00.00	40.20	0.19	7.38	0.74
2019/05/08 17:00:00.00	43.76	0.18	7.18	5.47
2019/05/08 18:00:00.00	43.83	0.25	7.26	1.70
2019/05/08 19:00:00.00	61.89	0.28	7.30	3.10
2019/05/08 20:00:00.00	62.20	0.20	7.23	13.74
2019/05/08 21:00:00.00	42.76	0.16	7.31	13.54
2019/05/08 22:00:00.00	42.46	0.20	7.38	12.42
2019/05/08 23:00:00.00	54.04	0.22	7.41	11.93
最大值	62.20	0.92	7.78	13.74
最小值	40.20	0.16	7.18	0.00
平均值	0.00	0.00	7.53	2.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				