北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/09 00:00:00.00	54.22	0.25	7.41	11.23
2019/05/09 01:00:00.00	49.22	0.26	7.39	11.14
2019/05/09 02:00:00.00	49.14	0.28	7.37	11.03
2019/05/09 03:00:00.00	49.54	0.29	7.35	10.87
2019/05/09 04:00:00.00	49.55	0.31	7.34	10.66
2019/05/09 05:00:00.00	53.37	0.32	7.32	10.55
2019/05/09 06:00:00.00	53.42	0.29	7.30	10.32
2019/05/09 07:00:00.00	54.05	0.28	7.32	3.68
2019/05/09 08:00:00.00	54.06	0.26	7.42	0.72
2019/05/09 09:00:00.00	44.84	0.24	7.53	0.04
2019/05/09 10:00:00.00	44.71	0.22	7.60	0.00
2019/05/09 11:00:00.00	44.79	0.20	7.66	0.00
2019/05/09 12:00:00.00	44.79	0.21	7.70	0.00
2019/05/09 13:00:00.00	45.35	0.22	7.73	0.00
2019/05/09 14:00:00.00	45.36	0.24	7.77	0.00
2019/05/09 15:00:00.00	45.36	0.24	7.80	0.00
2019/05/09 16:00:00.00	45.36	0.27	7.81	0.00
2019/05/09 17:00:00.00	48.38	0.29	7.82	0.00
2019/05/09 18:00:00.00	48.42	0.32	7.78	0.50
2019/05/09 19:00:00.00	44.54	0.34	7.36	4.12
2019/05/09 20:00:00.00	44.47	0.27	7.22	5.43
2019/05/09 21:00:00.00	65.34	0.24	7.24	5.16
2019/05/09 22:00:00.00	65.66	0.23	7.27	5.16
2019/05/09 23:00:00.00	57.31	0.22	7.29	4.60
最大值	65.66	0.34	7.82	11.23
最小值	44.47	0.20	7.22	0.00
平均值	0.00	0.00	7.49	4.38
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				