北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/13 00:00:00.00	87.66	0.17	7.36	9.62
2019/05/13 01:00:00.00	98.17	0.18	7.36	9.27
2019/05/13 02:00:00.00	98.45	0.16	7.35	9.11
2019/05/13 03:00:00.00	88.26	0.15	7.34	9.03
2019/05/13 04:00:00.00	88.06	0.16	7.33	8.67
2019/05/13 05:00:00.00	87.82	0.17	7.32	8.63
2019/05/13 06:00:00.00	87.82	0.18	7.30	8.84
2019/05/13 07:00:00.00	75.17	0.19	7.27	8.58
2019/05/13 08:00:00.00	75.01	0.17	7.26	5.91
2019/05/13 09:00:00.00	94.86	0.16	7.32	0.77
2019/05/13 10:00:00.00	95.15	0.15	7.46	0.00
2019/05/13 11:00:00.00	97.17	0.15	7.53	0.00
2019/05/13 12:00:00.00	112.23	0.15	7.47	0.00
2019/05/13 13:00:00.00	119.21	0.14	7.55	0.00
2019/05/13 14:00:00.00	119.32	0.17	7.60	0.00
2019/05/13 15:00:00.00	112.67	0.17	7.64	0.00
2019/05/13 16:00:00.00	112.55	0.21	7.68	0.00
2019/05/13 17:00:00.00	106.93	0.22	7.70	0.00
2019/05/13 18:00:00.00	106.83	0.32	7.73	0.00
2019/05/13 19:00:00.00	107.71	0.36	7.46	3.90
2019/05/13 20:00:00.00	107.72	0.24	7.21	4.99
2019/05/13 21:00:00.00	134.41	0.19	7.26	4.03
2019/05/13 22:00:00.00	134.62	0.17	7.30	3.05
2019/05/13 23:00:00.00	109.34	0.16	7.32	2.87
最大值	134.62	0.36	7.73	9.62
最小值	75.01	0.14	7.21	0.00
平均值	0.00	0.00	7.42	4.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				