北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/16 00:00:00.00	101.75	0.13	7.33	1.43
2019/05/16 01:00:00.00	81.76	0.10	7.34	1.46
2019/05/16 02:00:00.00	81.45	0.12	7.34	1.55
2019/05/16 03:00:00.00	83.27	0.12	7.34	1.63
2019/05/16 04:00:00.00	83.30	0.14	7.34	1.69
2019/05/16 05:00:00.00	84.42	0.14	7.34	1.77
2019/05/16 06:00:00.00	84.43	0.12	7.33	1.82
2019/05/16 07:00:00.00	91.04	0.11	7.32	1.86
2019/05/16 08:00:00.00	91.12	0.12	7.31	1.82
2019/05/16 09:00:00.00	83.72	0.12	7.30	1.70
2019/05/16 10:00:00.00	83.63	0.11	7.29	1.58
2019/05/16 11:00:00.00	101.10	0.11	7.28	1.55
2019/05/16 12:00:00.00	101.35	0.11	7.28	1.50
2019/05/16 13:00:00.00	104.34	0.11	7.27	1.40
2019/05/16 14:00:00.00	104.41	0.11	7.26	1.37
2019/05/16 15:00:00.00	119.49	0.11	7.33	0.11
2019/05/16 16:00:00.00	120.20	0.13	7.46	0.00
2019/05/16 17:00:00.00	136.73	0.15	7.52	0.00
2019/05/16 18:00:00.00	136.96	0.15	7.57	0.00
2019/05/16 19:00:00.00	100.58	0.15	7.44	2.00
2019/05/16 20:00:00.00	99.90	0.14	7.24	2.99
2019/05/16 21:00:00.00	119.73	0.14	7.24	2.71
2019/05/16 22:00:00.00	120.04	0.14	7.26	2.43
2019/05/16 23:00:00.00	91.31	0.14	7.28	2.52
最大值	136.96	0.15	7.57	2.99
最小值	81.45	0.10	7.24	0.00
平均值	0.00	0.00	7.33	1.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				