北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/05/18 00:00:00.00 | 219.04 | 19.39 | 7.17 | 0.00 |
| 2019/05/18 01:00:00.00 | 210.76 | 19.80 | 7.21 | 0.00 |
| 2019/05/18 02:00:00.00 | 206.78 | 17.33 | 7.23 | 0.00 |
| 2019/05/18 03:00:00.00 | 155.57 | 13.52 | 7.26 | 0.00 |
| 2019/05/18 04:00:00.00 | 150.91 | 11.88 | 7.29 | 24.44 |
| 2019/05/18 05:00:00.00 | 90.15 | 9.35 | 7.37 | 28.58 |
| 2019/05/18 06:00:00.00 | 90.42 | 6.87 | 7.47 | 8.46 |
| 2019/05/18 07:00:00.00 | 93.78 | 5.88 | 7.54 | 1.01 |
| 2019/05/18 08:00:00.00 | 93.11 | 4.70 | 7.58 | 0.68 |
| 2019/05/18 09:00:00.00 | 84.92 | 4.23 | 7.57 | 1.16 |
| 2019/05/18 10:00:00.00 | 85.50 | 3.92 | 7.59 | 3.04 |
| 2019/05/18 11:00:00.00 | 93.54 | 3.79 | 7.63 | 4.66 |
| 2019/05/18 12:00:00.00 | 94.00 | 3.80 | 7.65 | 5.45 |
| 2019/05/18 13:00:00.00 | 100.30 | 3.81 | 7.44 | 18.28 |
| 2019/05/18 14:00:00.00 | 101.49 | 2.91 | 7.23 | 17.81 |
| 2019/05/18 15:00:00.00 | 117.63 | 2.55 | 7.28 | 20.07 |
| 2019/05/18 16:00:00.00 | 117.81 | 1.71 | 7.35 | 20.82 |
| 2019/05/18 17:00:00.00 | 120.28 | 1.37 | 7.40 | 13.97 |
| 2019/05/18 18:00:00.00 | 119.43 | 0.57 | 7.43 | 23.07 |
| 2019/05/18 19:00:00.00 | 107.96 | 0.25 | 7.45 | 25.77 |
| 2019/05/18 20:00:00.00 | 107.04 | 0.28 | 7.45 | 27.98 |
| 2019/05/18 21:00:00.00 | 94.50 | 0.29 | 7.47 | 16.35 |
| 2019/05/18 22:00:00.00 | 94.12 | 0.29 | 7.46 | 27.63 |
| 2019/05/18 23:00:00.00 | 88.86 | 0.29 | 7.45 | 29.50 |
| **最大值** | 219.04 | 19.80 | 7.65 | 29.50 |
| **最小值** | 84.92 | 0.25 | 7.17 | 0.00 |
| **平均值** | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 13.28 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |