北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/19 00:00:00.00	90.83	0.26	7.46	18.15
2019/05/19 01:00:00.00	117.06	0.25	7.46	10.69
2019/05/19 02:00:00.00	116.02	0.22	7.44	9.13
2019/05/19 03:00:00.00	102.40	0.21	7.43	16.47
2019/05/19 04:00:00.00	102.84	0.17	7.36	31.93
2019/05/19 05:00:00.00	108.76	0.16	7.34	0.01
2019/05/19 06:00:00.00	105.96	0.16	7.32	0.00
2019/05/19 07:00:00.00	70.74	0.16	7.30	0.01
2019/05/19 08:00:00.00	83.88	0.16	7.29	0.00
2019/05/19 09:00:00.00	238.72	0.16	7.30	0.00
2019/05/19 10:00:00.00	226.19	0.14	7.32	0.00
2019/05/19 11:00:00.00	62.52	0.14	7.33	0.00
2019/05/19 12:00:00.00	77.38	0.93	7.33	0.00
2019/05/19 13:00:00.00	262.16	1.24	7.36	0.00
2019/05/19 14:00:00.00	249.85	6.21	7.40	0.00
2019/05/19 15:00:00.00	87.01	8.24	7.41	0.00
2019/05/19 16:00:00.00	86.75	6.08	7.42	0.00
2019/05/19 17:00:00.00	83.47	5.20	7.43	0.00
2019/05/19 18:00:00.00	85.11	6.14	7.36	0.00
2019/05/19 19:00:00.00	105.62	6.52	7.29	0.00
2019/05/19 20:00:00.00	102.69	3.09	7.26	0.00
2019/05/19 21:00:00.00	66.06	1.69	7.25	0.00
2019/05/19 22:00:00.00	67.23	0.63	7.25	0.00
2019/05/19 23:00:00.00	81.13	0.20	7.26	0.00
最大值	262.16	8.24	7.46	31.93
最小值	62.52	0.14	7.25	0.00
平均值	0.00	0.00	7.35	3.60
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				