北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/20 00:00:00.00	79.67	0.19	7.25	0.00
2019/05/20 01:00:00.00	61.63	0.19	7.25	0.00
2019/05/20 02:00:00.00	61.02	0.17	7.24	0.00
2019/05/20 03:00:00.00	52.69	0.16	7.24	0.00
2019/05/20 04:00:00.00	64.20	0.15	7.25	0.00
2019/05/20 05:00:00.00	209.47	0.14	7.25	0.00
2019/05/20 06:00:00.00	198.76	0.16	7.26	0.00
2019/05/20 07:00:00.00	56.64	0.17	7.28	0.00
2019/05/20 08:00:00.00	60.18	0.15	7.31	0.00
2019/05/20 09:00:00.00	106.99	0.15	7.33	0.00
2019/05/20 10:00:00.00	114.58	0.14	7.33	0.00
2019/05/20 11:00:00.00	207.86	0.14	7.33	0.00
2019/05/20 12:00:00.00	200.63	0.40	7.33	0.00
2019/05/20 13:00:00.00	106.67	0.51	7.34	0.00
2019/05/20 14:00:00.00	117.59	0.42	7.35	0.00
2019/05/20 15:00:00.00	254.43	0.38	7.36	0.00
2019/05/20 16:00:00.00	255.33	0.67	7.36	0.00
2019/05/20 17:00:00.00	266.91	0.79	7.38	0.00
2019/05/20 18:00:00.00	253.50	2.86	7.37	0.00
2019/05/20 19:00:00.00	73.15	3.69	7.36	0.00
2019/05/20 20:00:00.00	73.30	4.39	7.35	0.00
2019/05/20 21:00:00.00	75.17	4.67	7.34	0.00
2019/05/20 22:00:00.00	86.17	4.91	7.35	0.00
2019/05/20 23:00:00.00	214.30	5.01	7.33	0.00
最大值	266.91	5.01	7.38	0.00
最小值	52.69	0.14	7.24	0.00
平均值	0.00	0.00	7.31	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				