北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/22 00:00:00.00	72	0	7	0
2019/05/22 01:00:00.00	252.98	0.15	7.22	0.00
2019/05/22 02:00:00.00	245.34	0.15	7.22	0.00
2019/05/22 03:00:00.00	157.51	0.15	7.22	0.00
2019/05/22 04:00:00.00	150.53	0.17	7.23	0.00
2019/05/22 05:00:00.00	63.57	0.17	7.22	0.00
2019/05/22 06:00:00.00	64.09	0.16	7.22	0.00
2019/05/22 07:00:00.00	70.82	0.16	7.21	0.00
2019/05/22 08:00:00.00	74.50	0.17	7.22	0.00
2019/05/22 09:00:00.00	121.98	0.17	7.24	0.00
2019/05/22 10:00:00.00	119.96	0.14	7.26	0.00
2019/05/22 11:00:00.00	93.38	0.14	7.27	0.00
2019/05/22 12:00:00.00	90.76	0.15	7.28	0.00
2019/05/22 13:00:00.00	50.92	0.15	7.33	0.00
2019/05/22 14:00:00.00	59.43	4.48	7.42	0.00
2019/05/22 15:00:00.00	180.87	10.98	7.39	0.00
2019/05/22 16:00:00.00	176.42	8.76	7.37	0.00
2019/05/22 17:00:00.00	112.71	7.88	7.37	0.00
2019/05/22 18:00:00.00	111.04	7.47	7.27	0.00
2019/05/22 19:00:00.00	88.70	7.31	7.19	0.00
2019/05/22 20:00:00.00	91.46	2.79	7.17	0.00
2019/05/22 21:00:00.00	126.08	1.00	7.17	0.00
2019/05/22 22:00:00.00	124.38	0.40	7.16	0.00
2019/05/22 23:00:00.00	102.32	0.16	7.16	0.00

最大值	252.98	10.98	7.42	0.00
最小值	50.92	0.14	7.16	0.00
平均值	0.00	0.00	7.25	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				