北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/24 00:00:00.00	79.40		0.16	7.10	69.15
2019/05/24 01:00:00.00	86.93		0.16	7.10	68.48
2019/05/24 02:00:00.00	85.30		0.15	7.10	67.14
2019/05/24 03:00:00.00	61.79		0.15	7.11	66.65
2019/05/24 04:00:00.00	64.04		0.16	7.09	67.04
2019/05/24 05:00:00.00	91.93		0.16	7.08	66.78
2019/05/24 06:00:00.00	92.00		0.15	7.11	57.07
2019/05/24 07:00:00.00	92.97		0.15	7.10	46.27
2019/05/24 08:00:00.00	93.71		0.15	7.09	57.88
2019/05/24 09:00:00.00	102.72		0.14	7.10	65.48
2019/05/24 10:00:00.00	101.13		0.14	7.13	65.34
2019/05/24 11:00:00.00	80.81		0.14	7.16	64.64
2019/05/24 12:00:00.00	79.95		0.13	7.16	65.83
2019/05/24 13:00:00.00	69.13		0.13	7.18	64.75
2019/05/24 14:00:00.00	70.19		1.61	7.20	63.28
2019/05/24 15:00:00.00	83.39		2.20	7.23	63.72
2019/05/24 16:00:00.00	81.80		3.73	7.24	64.49
2019/05/24 17:00:00.00	61.71		4.34	7.25	64.08
2019/05/24 18:00:00.00	64.17		4.60	7.19	63.76
2019/05/24 19:00:00.00	95.31		4.70	7.09	64.89
2019/05/24 20:00:00.00	95.68		1.90	7.08	64.79
2019/05/24 21:00:00.00	100.22		0.77	7.09	64.62
2019/05/24 22:00:00.00	100.06		0.34	7.10	64.73
2019/05/24 23:00:00.00	98.05		0.17	7.10	64.84
最大值	102.72		4.70	7.25	69.15
最小值	61.71		0.13	7.08	46.27
平均值	0.00		0.00	7.13	63.99
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					