北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/25 00:00:00.00	97.60	0.16	7.11	65.21
2019/05/25 01:00:00.00	90.15	0.16	7.10	64.73
2019/05/25 02:00:00.00	92.03	0.17	7.10	65.46
2019/05/25 03:00:00.00	117.30	0.17	7.10	60.42
2019/05/25 04:00:00.00	117.03	0.19	7.08	46.92
2019/05/25 05:00:00.00	113.28	0.20	7.10	29.35
2019/05/25 06:00:00.00	112.92	0.17	7.13	6.90
2019/05/25 07:00:00.00	108.36	0.16	7.13	5.67
2019/05/25 08:00:00.00	107.38	0.16	7.15	3.64
2019/05/25 09:00:00.00	95.23	0.16	7.24	10.80
2019/05/25 10:00:00.00	93.18	0.15	7.32	42.41
2019/05/25 11:00:00.00	67.43	0.15	7.34	43.65
2019/05/25 12:00:00.00	69.19	0.15	7.35	59.05
2019/05/25 13:00:00.00	90.88	0.15	7.33	63.88
2019/05/25 14:00:00.00	90.01	0.20	7.29	66.26
2019/05/25 15:00:00.00	79.52	0.22	7.28	58.77
2019/05/25 16:00:00.00	78.89	0.83	7.29	42.37
2019/05/25 17:00:00.00	70.90	1.07	7.26	53.21
2019/05/25 18:00:00.00	73.89	1.11	7.07	64.91
2019/05/25 19:00:00.00	111.91	1.13	7.00	63.04
2019/05/25 20:00:00.00	113.92	0.54	6.99	66.20
2019/05/25 21:00:00.00	138.98	0.30	6.99	69.85
2019/05/25 22:00:00.00	136.28	0.22	7.01	79.05
2019/05/25 23:00:00.00	102.88	0.19	7.01	27.93
最大值	138.98	1.13	7.35	79.05
最小值	67.43	0.15	6.99	3.64
平均值	0.00	0.00	7.16	48.32
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				