北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/27 00:00:00.00	147.51	4.54	6.96	0.00
2019/05/27 01:00:00.00	129.95	3.54	6.98	0.00
2019/05/27 02:00:00.00	130.22	2.73	6.99	0.00
2019/05/27 03:00:00.00	133.42	1.54	6.99	0.00
2019/05/27 04:00:00.00	133.15	1.13	7.00	0.00
2019/05/27 05:00:00.00	130.11	0.53	7.01	0.00
2019/05/27 06:00:00.00	130.04	0.39	7.01	0.00
2019/05/27 07:00:00.00	129.23	0.18	7.01	0.00
2019/05/27 08:00:00.00	129.04	0.16	7.00	0.00
2019/05/27 09:00:00.00	126.73	0.12	7.01	0.00
2019/05/27 10:00:00.00	128.86	0.13	7.01	0.00
2019/05/27 11:00:00.00	154.44	0.13	7.00	0.00
2019/05/27 12:00:00.00	153.05	0.18	6.99	0.00
2019/05/27 13:00:00.00	136.16	0.26	6.97	0.00
2019/05/27 14:00:00.00	138.13	1.44	6.97	0.00
2019/05/27 15:00:00.00	162.26	3.23	6.98	0.00
2019/05/27 16:00:00.00	160.08	2.88	6.98	0.00
2019/05/27 17:00:00.00	133.98	2.35	6.98	0.00
2019/05/27 18:00:00.00	137.32	2.34	6.97	0.00
2019/05/27 19:00:00.00	177.89	2.31	6.95	0.00
2019/05/27 20:00:00.00	175.38	1.45	6.94	0.00
2019/05/27 21:00:00.00	145.66	0.16	6.98	0.00
2019/05/27 22:00:00.00	146.10	0.17	7.02	0.00
2019/05/27 23:00:00.00	151.30	0.19	7.07	0.00
最大值	177.89	4.54	7.07	0.00
最小值	126.73	0.12	6.94	0.00
平均值	0.00	0.00	6.99	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				