北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/28 00:00:00.00	150.72	0.18	7.13	0.00
2019/05/28 01:00:00.00	143.73	0.16	7.15	0.00
2019/05/28 02:00:00.00	144.60	0.15	7.16	0.41
2019/05/28 03:00:00.00	154.85	0.14	7.16	46.52
2019/05/28 04:00:00.00	153.86	0.14	7.21	13.45
2019/05/28 05:00:00.00	142.52	0.15	7.21	9.25
2019/05/28 06:00:00.00	143.34	0.15	7.19	9.11
2019/05/28 07:00:00.00	153.32	0.16	7.17	8.96
2019/05/28 08:00:00.00	153.98	0.15	7.18	4.51
2019/05/28 09:00:00.00	162.02	0.14	7.26	6.69
2019/05/28 10:00:00.00	162.05	0.13	7.36	1.33
2019/05/28 11:00:00.00	162.42	0.12	7.43	0.26
2019/05/28 12:00:00.00	161.45	0.13	7.45	5.10
2019/05/28 13:00:00.00	149.69	0.14	7.43	25.69
2019/05/28 14:00:00.00	150.11	0.29	7.41	22.35
2019/05/28 15:00:00.00	155.01	0.53	7.39	37.60
2019/05/28 16:00:00.00	155.32	0.78	7.35	24.73
2019/05/28 17:00:00.00	159.04	1.17	7.30	29.66
2019/05/28 18:00:00.00	159.36	1.27	7.10	40.37
2019/05/28 19:00:00.00	163.39	1.42	7.05	41.29
2019/05/28 20:00:00.00	165.01	0.93	7.11	25.60
2019/05/28 21:00:00.00	184.58	0.20	7.18	28.06
2019/05/28 22:00:00.00	182.25	0.16	7.23	40.13
2019/05/28 23:00:00.00	154.20	0.10	7.28	34.37
最大值	184.58	1.42	7.45	46.52
最小值	142.52	0.10	7.05	0.00
平均值	0.00	0.00	7.24	18.98
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				