北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/29 00:00:00.00	155.15	0.11	7.32	25.70
2019/05/29 01:00:00.00	166.37	0.12	7.34	11.05
2019/05/29 02:00:00.00	165.79	0.13	7.36	7.17
2019/05/29 03:00:00.00	158.88	0.15	7.34	7.48
2019/05/29 04:00:00.00	158.30	0.15	7.33	7.27
2019/05/29 05:00:00.00	151.54	0.15	7.33	6.72
2019/05/29 06:00:00.00	152.55	0.15	7.29	6.63
2019/05/29 07:00:00.00	165.32	0.16	7.28	6.83
2019/05/29 08:00:00.00	165.98	0.18	7.28	5.35
2019/05/29 09:00:00.00	173.46	0.20	7.38	0.98
2019/05/29 10:00:00.00	172.51	0.18	7.49	0.07
2019/05/29 11:00:00.00	161.45	0.14	7.55	0.00
2019/05/29 12:00:00.00	161.53	0.14	7.59	0.00
2019/05/29 13:00:00.00	162.42	0.15	7.60	0.00
2019/05/29 14:00:00.00	162.42	0.18	7.62	0.00
2019/05/29 15:00:00.00	135.61	0.24	7.67	0.00
2019/05/29 16:00:00.00	76.33	0.67	7.71	0.00
2019/05/29 17:00:00.00	89.75	0.84	7.73	0.09
2019/05/29 18:00:00.00	89.45	0.93	7.39	4.77
2019/05/29 19:00:00.00	85.72	0.97	7.19	6.89
2019/05/29 20:00:00.00	89.69	0.47	7.20	7.06
2019/05/29 21:00:00.00	141.31	0.27	7.23	7.04
2019/05/29 22:00:00.00	138.31	0.21	7.28	7.19
2019/05/29 23:00:00.00	100.79	0.18	7.33	7.07
最大值	173.46	0.97	7.73	25.70
最小值	76.33	0.11	7.19	0.00
平均值	0.00	0.00	7.41	5.22
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				