北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/05/30 00:00:00.00	101.29	0.21	7.37	6.96
2019/05/30 01:00:00.00	107.72	0.22	7.40	6.91
2019/05/30 02:00:00.00	107.91	0.19	7.41	6.75
2019/05/30 03:00:00.00	110.46	0.18	7.40	6.68
2019/05/30 04:00:00.00	111.90	0.23	7.42	6.79
2019/05/30 05:00:00.00	131.08	0.24	7.40	6.65
2019/05/30 06:00:00.00	129.62	0.21	7.38	6.61
2019/05/30 07:00:00.00	111.74	0.20	7.39	6.56
2019/05/30 08:00:00.00	111.84	0.19	7.37	4.78
2019/05/30 09:00:00.00	113.03	0.18	7.48	0.91
2019/05/30 10:00:00.00	111.24	0.18	7.61	0.08
2019/05/30 11:00:00.00	87.74	0.18	7.69	0.00
2019/05/30 12:00:00.00	87.75	0.20	7.75	0.00
2019/05/30 13:00:00.00	87.90	0.21	7.78	0.00
2019/05/30 14:00:00.00	87.11	0.43	7.81	0.00
2019/05/30 15:00:00.00	76.46	0.52	7.82	0.00
2019/05/30 16:00:00.00	77.48	0.81	7.84	0.00
2019/05/30 17:00:00.00	91.04	0.92	7.85	0.00
2019/05/30 18:00:00.00	89.59	1.04	7.56	4.02
2019/05/30 19:00:00.00	70.01	1.09	7.27	7.44
2019/05/30 20:00:00.00	75.18	0.65	7.28	8.52
2019/05/30 21:00:00.00	144.21	0.47	7.33	8.24
2019/05/30 22:00:00.00	142.06	0.29	7.36	7.96
2019/05/30 23:00:00.00	113.52	0.21	7.38	7.92
最大值	144.21	1.09	7.85	8.52
最小值	70.01	0.18	7.27	0.00
平均值	0.00	0.00	7.51	4.32
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				