北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/05/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/05/31 00:00:00.00 | 111.72 | 0.20 | 7.38 | 7.62 |
| 2019/05/31 01:00:00.00 | 87.49 | 0.19 | 7.39 | 7.52 |
| 2019/05/31 02:00:00.00 | 90.43 | 0.18 | 7.39 | 7.43 |
| 2019/05/31 03:00:00.00 | 129.47 | 0.18 | 7.38 | 7.36 |
| 2019/05/31 04:00:00.00 | 126.84 | 0.19 | 7.35 | 7.09 |
| 2019/05/31 05:00:00.00 | 92.89 | 0.19 | 7.31 | 7.30 |
| 2019/05/31 06:00:00.00 | 94.59 | 0.25 | 7.34 | 7.22 |
| 2019/05/31 07:00:00.00 | 117.30 | 0.27 | 7.34 | 7.10 |
| 2019/05/31 08:00:00.00 | 115.62 | 0.21 | 7.34 | 4.64 |
| 2019/05/31 09:00:00.00 | 95.23 | 0.18 | 7.45 | 0.84 |
| 2019/05/31 10:00:00.00 | 94.41 | 0.19 | 7.58 | 0.09 |
| 2019/05/31 11:00:00.00 | 84.11 | 0.19 | 7.67 | 0.00 |
| 2019/05/31 12:00:00.00 | 84.57 | 0.25 | 7.73 | 0.00 |
| 2019/05/31 13:00:00.00 | 90.15 | 0.27 | 7.76 | 0.00 |
| 2019/05/31 14:00:00.00 | 89.66 | 0.66 | 7.79 | 0.00 |
| 2019/05/31 15:00:00.00 | 82.82 | 0.81 | 7.80 | 0.00 |
| 2019/05/31 16:00:00.00 | 83.32 | 0.97 | 7.82 | 0.00 |
| 2019/05/31 17:00:00.00 | 89.83 | 1.03 | 7.82 | 0.04 |
| 2019/05/31 18:00:00.00 | 88.66 | 1.13 | 7.52 | 2.93 |
| 2019/05/31 19:00:00.00 | 72.99 | 1.18 | 7.25 | 7.16 |
| 2019/05/31 20:00:00.00 | 75.68 | 0.98 | 7.26 | 6.84 |
| 2019/05/31 21:00:00.00 | 112.07 | 0.91 | 7.28 | 6.69 |
| 2019/05/31 22:00:00.00 | 109.56 | 0.36 | 7.30 | 6.70 |
| 2019/05/31 23:00:00.00 | 75.97 | 0.14 | 7.33 | 6.59 |
| **最大值** | 129.47 | 1.18 | 7.82 | 7.62 |
| **最小值** | 72.99 | 0.14 | 7.25 | 0.00 |
| **平均值** | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 4.22 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |