北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/01 00:00:00.00	77.08	0.16	7.37	6.70
2019/06/01 01:00:00.00	92.25	0.17	7.39	6.57
2019/06/01 02:00:00.00	92.54	0.18	7.41	6.23
2019/06/01 03:00:00.00	96.60	0.18	7.40	6.32
2019/06/01 04:00:00.00	97.33	0.23	7.43	6.69
2019/06/01 05:00:00.00	107.47	0.24	7.43	6.41
2019/06/01 06:00:00.00	106.47	0.19	7.42	5.92
2019/06/01 07:00:00.00	93.86	0.17	7.43	6.51
2019/06/01 08:00:00.00	93.65	0.16	7.42	5.26
2019/06/01 09:00:00.00	91.04	0.15	7.50	1.23
2019/06/01 10:00:00.00	90.63	0.16	7.64	0.16
2019/06/01 11:00:00.00	85.64	0.17	7.71	0.00
2019/06/01 12:00:00.00	86.64	0.22	7.75	0.00
2019/06/01 13:00:00.00	99.10	0.24	7.78	0.00
2019/06/01 14:00:00.00	98.60	0.48	7.80	0.00
2019/06/01 15:00:00.00	92.49	0.58	7.81	0.00
2019/06/01 16:00:00.00	92.30	0.83	7.82	0.00
2019/06/01 17:00:00.00	89.75	0.93	7.75	1.53
2019/06/01 18:00:00.00	89.27	0.93	7.41	6.46
2019/06/01 19:00:00.00	82.90	0.93	7.33	6.35
2019/06/01 20:00:00.00	85.65	0.93	7.33	7.37
2019/06/01 21:00:00.00	123.43	0.93	7.35	7.24
2019/06/01 22:00:00.00	126.56	0.57	7.39	7.43
2019/06/01 23:00:00.00	170.07	0.43	7.45	6.85
最大值	170.07	0.93	7.82	7.43
最小值	77.08	0.15	7.33	0.00
平均值	0.00	0.00	7.52	4.22
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				