北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/02 00:00:00.00	171.30	0.35	7.47	7.03
2019/06/02 01:00:00.00	188.36	0.32	7.45	6.88
2019/06/02 02:00:00.00	181.65	0.22	7.47	6.69
2019/06/02 03:00:00.00	93.29	0.18	7.45	6.45
2019/06/02 04:00:00.00	95.32	0.22	7.43	6.71
2019/06/02 05:00:00.00	123.27	0.23	7.44	7.03
2019/06/02 06:00:00.00	120.34	0.17	7.46	6.56
2019/06/02 07:00:00.00	83.55	0.15	7.41	6.17
2019/06/02 08:00:00.00	83.24	0.15	7.45	3.97
2019/06/02 09:00:00.00	79.44	0.15	7.56	0.81
2019/06/02 10:00:00.00	79.97	0.15	7.68	0.13
2019/06/02 11:00:00.00	87.01	0.15	7.75	0.00
2019/06/02 12:00:00.00	87.57	0.17	7.80	0.00
2019/06/02 13:00:00.00	94.83	0.18	7.82	0.00
2019/06/02 14:00:00.00	102.75	0.23	7.82	0.00
2019/06/02 15:00:00.00	206.17	0.24	7.76	0.00
2019/06/02 16:00:00.00	202.27	0.27	7.73	0.00
2019/06/02 17:00:00.00	154.93	0.28	7.63	1.59
2019/06/02 18:00:00.00	152.58	0.56	7.38	5.48
2019/06/02 19:00:00.00	123.91	0.67	7.27	7.91
2019/06/02 20:00:00.00	131.46	0.58	7.33	7.59
2019/06/02 21:00:00.00	225.50	0.54	7.39	7.25
2019/06/02 22:00:00.00	214.77	0.26	7.41	7.12
2019/06/02 23:00:00.00	79.76	0.16	7.41	7.17
最大值	225.50	0.67	7.82	7.91
最小值	79.44	0.15	7.27	0.00
平均值	0.00	0.00	7.53	4.27
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				