北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/06/03 00:00:00.00 | 80.81 | 0.16 | 7.41 | 6.78 |
| 2019/06/03 01:00:00.00 | 94.34 | 0.17 | 7.40 | 6.01 |
| 2019/06/03 02:00:00.00 | 96.55 | 0.25 | 7.36 | 6.73 |
| 2019/06/03 03:00:00.00 | 124.15 | 0.29 | 7.39 | 6.87 |
| 2019/06/03 04:00:00.00 | 121.61 | 0.19 | 7.38 | 6.06 |
| 2019/06/03 05:00:00.00 | 89.27 | 0.15 | 7.38 | 5.85 |
| 2019/06/03 06:00:00.00 | 89.97 | 0.15 | 7.36 | 6.31 |
| 2019/06/03 07:00:00.00 | 98.93 | 0.15 | 7.38 | 6.29 |
| 2019/06/03 08:00:00.00 | 97.75 | 0.13 | 7.40 | 3.55 |
| 2019/06/03 09:00:00.00 | 82.66 | 0.12 | 7.51 | 0.83 |
| 2019/06/03 10:00:00.00 | 82.65 | 0.15 | 7.65 | 0.07 |
| 2019/06/03 11:00:00.00 | 82.58 | 0.16 | 7.73 | 0.00 |
| 2019/06/03 12:00:00.00 | 81.93 | 0.18 | 7.77 | 0.00 |
| 2019/06/03 13:00:00.00 | 73.80 | 0.20 | 7.77 | 0.00 |
| 2019/06/03 14:00:00.00 | 75.95 | 0.34 | 7.79 | 0.00 |
| 2019/06/03 15:00:00.00 | 103.93 | 0.39 | 7.81 | 0.00 |
| 2019/06/03 16:00:00.00 | 102.61 | 0.70 | 7.82 | 0.00 |
| 2019/06/03 17:00:00.00 | 85.80 | 0.81 | 7.82 | 0.00 |
| 2019/06/03 18:00:00.00 | 87.20 | 0.90 | 7.79 | 0.23 |
| 2019/06/03 19:00:00.00 | 104.82 | 0.93 | 7.77 | 0.03 |
| 2019/06/03 20:00:00.00 | 102.85 | 0.81 | 7.79 | 0.00 |
| 2019/06/03 21:00:00.00 | 76.05 | 0.76 | 7.81 | 0.00 |
| 2019/06/03 22:00:00.00 | 78.03 | 0.82 | 7.84 | 0.00 |
| 2019/06/03 23:00:00.00 | 103.12 | 0.84 | 7.85 | 0.00 |
| **最大值** | 124.15 | 0.93 | 7.85 | 6.87 |
| **最小值** | 73.80 | 0.12 | 7.36 | 0.00 |
| **平均值** | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 2.32 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |