北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/04 00:00:00.00	103.4	0.8	7.9	0.0
2019/06/04 01:00:00.00	106.6	0.8	7.9	0.0
2019/06/04 02:00:00.00	105.4	0.8	7.9	0.0
2019/06/04 03:00:00.00	90.1	0.8	7.9	0.0
2019/06/04 04:00:00.00	89.9	0.8	7.9	0.0
2019/06/04 05:00:00.00	87.2	0.8	7.9	0.0
2019/06/04 06:00:00.00	87.5	0.7	7.9	0.0
2019/06/04 07:00:00.00	91.8	0.7	7.9	0.0
2019/06/04 08:00:00.00	91.4	0.7	7.9	0.0
2019/06/04 09:00:00.00	85.3	0.7	7.7	2.9
2019/06/04 10:00:00.00	87.3	0.3	7.5	2.9
2019/06/04 11:00:00.00	114.6	0.2	7.4	6.8
2019/06/04 12:00:00.00	117.9	0.3	7.3	10.2
2019/06/04 13:00:00.00	163.8	0.4	7.3	10.0
2019/06/04 14:00:00.00	158.6	0.3	7.4	9.9
2019/06/04 15:00:00.00	86.8	0.2	7.4	8.8
2019/06/04 16:00:00.00	87.9	0.2	7.5	2.6
2019/06/04 17:00:00.00	102.6	0.2	7.6	2.4
2019/06/04 18:00:00.00	101.6	0.2	7.5	8.5
2019/06/04 19:00:00.00	89.0	0.2	7.5	9.5
2019/06/04 20:00:00.00	89.0	0.2	7.6	9.6
2019/06/04 21:00:00.00	88.0	0.1	7.6	9.4
2019/06/04 22:00:00.00	89.9	0.2	7.6	9.2
2019/06/04 23:00:00.00	116.9	0.2	7.6	9.2
最大值	163.8	0.8	7.9	10.2
最小值	85.3	0.1	7.3	0.0
平均值	0.0	0.0	7.6	4.7
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				