北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/06/06 00:00:00.00 | 93.35 | 0.28 | 7.51 | 9.58 |
| 2019/06/06 01:00:00.00 | 97.48 | 0.16 | 7.53 | 9.29 |
| 2019/06/06 02:00:00.00 | 97.77 | 0.17 | 7.52 | 8.67 |
| 2019/06/06 03:00:00.00 | 101.67 | 0.17 | 7.52 | 8.44 |
| 2019/06/06 04:00:00.00 | 101.13 | 0.15 | 7.51 | 8.08 |
| 2019/06/06 05:00:00.00 | 93.70 | 0.15 | 7.49 | 8.05 |
| 2019/06/06 06:00:00.00 | 93.55 | 0.13 | 7.50 | 7.78 |
| 2019/06/06 07:00:00.00 | 91.68 | 0.13 | 7.50 | 7.62 |
| 2019/06/06 08:00:00.00 | 91.78 | 0.15 | 7.50 | 6.41 |
| 2019/06/06 09:00:00.00 | 93.05 | 0.16 | 7.52 | 1.84 |
| 2019/06/06 10:00:00.00 | 93.87 | 0.14 | 7.62 | 0.27 |
| 2019/06/06 11:00:00.00 | 104.25 | 0.13 | 7.70 | 0.01 |
| 2019/06/06 12:00:00.00 | 102.58 | 0.14 | 7.76 | 0.00 |
| 2019/06/06 13:00:00.00 | 81.29 | 0.15 | 7.87 | 0.00 |
| 2019/06/06 14:00:00.00 | 81.95 | 0.19 | 7.91 | 0.00 |
| 2019/06/06 15:00:00.00 | 90.15 | 0.20 | 7.92 | 0.00 |
| 2019/06/06 16:00:00.00 | 90.15 | 0.28 | 7.94 | 0.00 |
| 2019/06/06 17:00:00.00 | 90.78 | 0.31 | 7.94 | 0.00 |
| 2019/06/06 18:00:00.00 | 95.10 | 0.38 | 7.95 | 0.00 |
| 2019/06/06 19:00:00.00 | 91.46 | 0.40 | 7.95 | 0.00 |
| 2019/06/06 20:00:00.00 | 91.85 | 0.47 | 7.96 | 0.00 |
| 2019/06/06 21:00:00.00 | 96.77 | 0.50 | 7.96 | 0.00 |
| 2019/06/06 22:00:00.00 | 95.78 | 0.52 | 7.97 | 0.00 |
| 2019/06/06 23:00:00.00 | 83.08 | 0.53 | 7.97 | 0.00 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **最大值** | 104.25 | 0.53 | 7.97 | 9.58 |
| **最小值** | 81.29 | 0.13 | 7.49 | 0.00 |
| **平均值** | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 3.17 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |