北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/07 00:00:00.00	82.96		0.48	7.97	0.00
2019/06/07 01:00:00.00	81.39		0.46	7.98	0.00
2019/06/07 02:00:00.00	82.57		0.46	7.98	0.00
2019/06/07 03:00:00.00	97.54		0.46	7.98	0.00
2019/06/07 04:00:00.00	96.21		0.46	7.98	0.00
2019/06/07 05:00:00.00	78.69		0.46	7.98	0.00
2019/06/07 06:00:00.00	79.43		0.46	7.98	0.00
2019/06/07 07:00:00.00	88.39		0.46	7.98	0.00
2019/06/07 08:00:00.00	89.81		0.39	7.98	0.00
2019/06/07 09:00:00.00	108.23		0.37	7.98	0.00
2019/06/07 10:00:00.00	106.53		0.35	7.98	0.00
2019/06/07 11:00:00.00	85.77		0.35	7.59	6.15
2019/06/07 12:00:00.00	87.44		1.56	7.38	8.66
2019/06/07 13:00:00.00	107.93		2.04	7.39	9.14
2019/06/07 14:00:00.00	107.59		2.81	7.41	8.91
2019/06/07 15:00:00.00	103.54		3.12	7.40	9.04
2019/06/07 16:00:00.00	104.12		2.87	7.42	7.32
2019/06/07 17:00:00.00	111.08		2.77	7.43	5.42
2019/06/07 18:00:00.00	113.73		2.52	7.40	8.46
2019/06/07 19:00:00.00	147.16		2.42	7.40	9.03
2019/06/07 20:00:00.00	143.51		1.66	7.41	9.00
2019/06/07 21:00:00.00	98.93		1.36	7.40	8.63
2019/06/07 22:00:00.00	101.79		0.71	7.43	8.46
2019/06/07 23:00:00.00	136.70		0.45	7.44	8.44
最大值	147.16		3.12	7.98	9.14
最小值	78.69		0.35	7.38	0.00
平均值	0.00		0.00	7.68	4.44
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					