北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/09 00:00:00.00	96.73	0.22	7.94	0.00
2019/06/09 01:00:00.00	94.39	0.22	7.94	0.00
2019/06/09 02:00:00.00	94.47	0.23	7.95	0.00
2019/06/09 03:00:00.00	95.46	0.23	7.95	0.00
2019/06/09 04:00:00.00	95.43	0.22	7.96	0.00
2019/06/09 05:00:00.00	95.08	0.22	7.96	0.00
2019/06/09 06:00:00.00	94.47	0.22	7.95	0.00
2019/06/09 07:00:00.00	86.93	0.23	7.95	0.00
2019/06/09 08:00:00.00	87.61	0.21	7.96	0.00
2019/06/09 09:00:00.00	95.85	0.21	7.96	0.00
2019/06/09 10:00:00.00	95.81	0.22	7.97	0.00
2019/06/09 11:00:00.00	95.31	0.22	7.97	0.00
2019/06/09 12:00:00.00	95.17	0.20	7.97	0.00
2019/06/09 13:00:00.00	93.54	0.20	7.97	0.00
2019/06/09 14:00:00.00	92.95	0.22	7.86	0.00
2019/06/09 15:00:00.00	85.93	0.23	7.61	0.00
2019/06/09 16:00:00.00	85.93	0.97	7.73	0.00
2019/06/09 17:00:00.00	97.70	1.56	7.78	0.00
2019/06/09 18:00:00.00	97.53	1.37	7.82	0.00
2019/06/09 19:00:00.00	92.08	1.29	7.83	0.00
2019/06/09 20:00:00.00	91.94	1.23	7.84	0.00
2019/06/09 21:00:00.00	90.23	1.20	7.84	0.00
2019/06/09 22:00:00.00	90.07	1.01	7.84	0.00
2019/06/09 23:00:00.00	88.16	0.94	7.85	0.00
最大值	97.70	1.56	7.97	0.00
最小值	85.93	0.20	7.61	0.00
平均值	0.00	0.00	7.89	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				