北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/12 00:00:00.00	154.34	1.18	7.15	54.08
2019/09/12 01:00:00.00	49.69	0.77	7.14	38.65
2019/09/12 02:00:00.00	49.77	0.90	7.21	10.58
2019/09/12 03:00:00.00	59.79	0.96	7.30	0.13
2019/09/12 04:00:00.00	59.59	0.93	7.35	0.03
2019/09/12 05:00:00.00	34.30	0.92	7.39	0.01
2019/09/12 06:00:00.00	34.27	0.55	7.42	0.00
2019/09/12 07:00:00.00	31.15	0.40	7.43	0.00
2019/09/12 08:00:00.00	31.21	0.31	7.45	0.03
2019/09/12 09:00:00.00	36.25	0.28	7.21	5.00
2019/09/12 10:00:00.00	36.63	4.83	7.09	10.70
2019/09/12 11:00:00.00	69.07	6.60	7.19	9.05
2019/09/12 12:00:00.00	69.45	4.57	7.19	6.35
2019/09/12 13:00:00.00	105.59	3.79	7.19	4.25
2019/09/12 14:00:00.00	105.21	2.89	7.17	9.58
2019/09/12 15:00:00.00	71.66	2.54	7.16	4.69
2019/09/12 16:00:00.00	72.09	2.60	7.15	4.70
2019/09/12 17:00:00.00	109.67	2.63	7.13	9.11
2019/09/12 18:00:00.00	109.56	2.56	7.18	7.14
2019/09/12 19:00:00.00	100.12	2.54	7.17	6.25
2019/09/12 20:00:00.00	100.70	1.69	7.18	5.11
2019/09/12 21:00:00.00	143.04	1.37	7.19	7.30
2019/09/12 22:00:00.00	142.74	0.74	7.14	7.33
2019/09/12 23:00:00.00	119.31	0.49	7.12	5.66
最大值	154.34	6.60	7.45	54.08
最小值	31.15	0.28	7.09	0.00
平均值	78.97	1.96	7.22	8.57
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				