北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/13 00:00:00.00	120.15	2.70	7.21	1.29
2019/09/13 01:00:00.00	183.84	3.55	7.33	0.15
2019/09/13 02:00:00.00	182.31	2.68	7.40	0.03
2019/09/13 03:00:00.00	59.24	2.34	7.45	0.14
2019/09/13 04:00:00.00	59.03	2.03	7.17	27.73
2019/09/13 05:00:00.00	41.35	1.91	6.88	0.12
2019/09/13 06:00:00.00	41.61	11.37	6.88	0.00
2019/09/13 07:00:00.00	70.09	15.07	6.88	0.00
2019/09/13 08:00:00.00	70.42	14.51	6.95	0.00
2019/09/13 09:00:00.00	109.86	14.29	6.95	0.13
2019/09/13 10:00:00.00	110.88	19.82	6.96	0.65
2019/09/13 11:00:00.00	254.48	21.97	7.06	0.00
2019/09/13 12:00:00.00	253.55	12.34	7.08	0.00
2019/09/13 13:00:00.00	163.25	8.57	7.11	0.05
2019/09/13 14:00:00.00	163.89	5.63	7.15	0.00
2019/09/13 15:00:00.00	227.50	4.49	7.17	0.04
2019/09/13 16:00:00.00	227.64	6.01	7.18	0.25
2019/09/13 17:00:00.00	245.67	6.59	7.20	0.16
2019/09/13 18:00:00.00	245.73	4.97	7.22	0.01
2019/09/13 19:00:00.00	253.83	4.34	7.24	0.51
2019/09/13 20:00:00.00	254.04	4.75	7.26	0.46
2019/09/13 21:00:00.00	272.55	4.90	7.26	0.00
2019/09/13 22:00:00.00	272.64	5.41	7.25	0.01
2019/09/13 23:00:00.00	279.69	5.60	7.23	46.60
最大值	279.69	21.97	7.45	46.60
最小值	41.35	1.91	6.88	0.00
平均值	173.47	7.74	7.14	3.26
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				