北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/14 00:00:00.00	277.57		5.16	7.22	50.76
2019/09/14 01:00:00.00	92.24		4.99	7.22	30.94
2019/09/14 02:00:00.00	92.90		5.58	7.23	1.82
2019/09/14 03:00:00.00	152.13		5.80	7.23	0.00
2019/09/14 04:00:00.00	151.63		5.72	7.22	0.00
2019/09/14 05:00:00.00	108.65		5.69	7.22	0.00
2019/09/14 06:00:00.00	108.81		6.61	7.23	0.00
2019/09/14 07:00:00.00	121.82		6.97	7.23	0.00
2019/09/14 08:00:00.00	121.51		7.36	7.26	0.75
2019/09/14 09:00:00.00	90.57		7.52	7.28	2.41
2019/09/14 10:00:00.00	91.35		13.59	7.29	2.57
2019/09/14 11:00:00.00	160.66		15.94	7.30	3.30
2019/09/14 12:00:00.00	161.21		12.96	7.30	17.36
2019/09/14 13:00:00.00	217.77		11.80	7.30	10.96
2019/09/14 14:00:00.00	218.65		8.94	7.30	5.88
2019/09/14 15:00:00.00	300.09		7.84	7.32	5.78
2019/09/14 16:00:00.00	300.82		6.50	7.33	1.21
2019/09/14 17:00:00.00	378.24		5.98	7.34	0.03
2019/09/14 18:00:00.00	377.41		5.66	7.30	0.00
2019/09/14 19:00:00.00	294.62		5.54	7.30	0.00
2019/09/14 20:00:00.00	294.32		10.05	7.32	0.00
2019/09/14 21:00:00.00	269.31		11.80	7.32	0.00
2019/09/14 22:00:00.00	268.13		12.36	7.32	0.00
2019/09/14 23:00:00.00	178.64		12.58	7.31	0.00
最大值	378.24		15.94	7.34	50.76
最小值	90.57		4.99	7.22	0.00
平均值	201.21		8.46	7.28	5.57
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					