北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/15 00:00:00.00	177.37	12.58	7.32	0.00
2019/09/15 01:00:00.00	82.69	12.58	7.32	0.00
2019/09/15 02:00:00.00	82.69	12.58	7.31	0.00
2019/09/15 03:00:00.00	76.69	12.58	7.31	0.00
2019/09/15 04:00:00.00	75.39	12.58	7.32	0.00
2019/09/15 05:00:00.00	46.45	12.58	7.33	0.00
2019/09/15 06:00:00.00	46.45	12.58	7.33	0.00
2019/09/15 07:00:00.00	56.23	12.58	7.36	0.00
2019/09/15 08:00:00.00	66.42	9.41	7.33	0.42
2019/09/15 09:00:00.00	1000.00	8.23	6.61	2.36
2019/09/15 10:00:00.00	617.40	44.80	6.48	2.16
2019/09/15 11:00:00.00	385.65	58.67	6.62	1.89
2019/09/15 12:00:00.00	383.36	48.87	6.80	0.74
2019/09/15 13:00:00.00	135.07	45.15	6.71	0.08
2019/09/15 14:00:00.00	134.74	41.93	6.55	0.00
2019/09/15 15:00:00.00	101.14	40.71	6.70	0.03
2019/09/15 16:00:00.00	101.00	40.71	6.94	1.35
2019/09/15 17:00:00.00	88.72	40.71	7.04	2.11
2019/09/15 18:00:00.00	89.59	19.24	7.04	2.33
2019/09/15 19:00:00.00	176.97	11.26	7.06	2.51
2019/09/15 20:00:00.00	177.95	10.35	7.07	2.62
2019/09/15 21:00:00.00	251.51	10.00	7.05	2.76
2019/09/15 22:00:00.00	251.90	9.71	7.04	2.94
2019/09/15 23:00:00.00	281.64	9.60	7.05	3.04
最大值	1000.00	58.67	7.36	3.04
最小值	46.45	8.23	6.48	0.00
平均值	203.63	22.92	7.03	1.14
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				