北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/16 00:00:00.00	281.76	8.74	7.07	3.05
2019/09/16 01:00:00.00	291.47	8.42	7.07	9.47
2019/09/16 02:00:00.00	296.13	8.65	7.07	2.31
2019/09/16 03:00:00.00	656.73	8.74	7.11	0.15
2019/09/16 04:00:00.00	652.61	7.70	7.12	0.00
2019/09/16 05:00:00.00	346.53	7.31	7.14	0.00
2019/09/16 06:00:00.00	343.21	7.09	7.15	0.00
2019/09/16 07:00:00.00	102.72	7.01	7.17	0.00
2019/09/16 08:00:00.00	102.72	6.46	7.18	0.00
2019/09/16 09:00:00.00	86.91	6.24	7.19	0.40
2019/09/16 10:00:00.00	85.08	6.32	7.11	0.84
2019/09/16 11:00:00.00	174.01	6.35	7.12	0.00
2019/09/16 12:00:00.00	173.93	7.17	7.14	0.00
2019/09/16 13:00:00.00	166.87	7.49	7.15	0.12
2019/09/16 14:00:00.00	165.81	7.42	7.09	2.10
2019/09/16 15:00:00.00	79.91	7.39	7.09	2.42
2019/09/16 16:00:00.00	79.36	8.43	7.10	2.72
2019/09/16 17:00:00.00	33.56	8.82	7.10	2.79
2019/09/16 18:00:00.00	33.56	8.43	7.11	2.82
2019/09/16 19:00:00.00	33.56	8.28	7.13	3.02
2019/09/16 20:00:00.00	33.56	7.94	7.14	3.03
2019/09/16 21:00:00.00	38.53	7.81	7.15	2.96
2019/09/16 22:00:00.00	39.21	7.34	7.15	2.86
2019/09/16 23:00:00.00	39.21	7.16	7.16	2.43
最大值	656.73	8.82	7.19	9.47
最小值	33.56	6.24	7.07	0.00
平均值	180.71	7.61	7.13	1.81
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				