北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/17 00:00:00.00	39.21	6.91	7.16	2.32
2019/09/17 01:00:00.00	39.21	6.82	7.16	2.14
2019/09/17 02:00:00.00	39.21	4.88	7.17	1.71
2019/09/17 03:00:00.00	39.21	3.78	7.21	0.19
2019/09/17 04:00:00.00	39.21	3.78	7.24	0.00
2019/09/17 05:00:00.00	39.21	3.78	7.26	0.00
2019/09/17 06:00:00.00	39.21	3.78	7.27	0.00
2019/09/17 07:00:00.00	39.21	3.78	7.28	0.00
2019/09/17 08:00:00.00	39.21	3.78	7.28	0.00
2019/09/17 09:00:00.00	39.21	4.98	7.33	0.38
2019/09/17 10:00:00.00	103.48	5.71	7.18	3.60
2019/09/17 11:00:00.00	104.20	5.71	7.26	0.25
2019/09/17 12:00:00.00	104.02	5.13	7.33	0.12
2019/09/17 13:00:00.00	90.39	4.91	7.38	0.03
2019/09/17 14:00:00.00	89.98	4.76	7.27	3.29
2019/09/17 15:00:00.00	58.78	4.70	7.17	9.90
2019/09/17 16:00:00.00	58.36	1.53	7.19	6.64
2019/09/17 17:00:00.00	15.48	0.35	7.19	5.89
2019/09/17 18:00:00.00	15.58	0.20	7.18	7.22
2019/09/17 19:00:00.00	27.81	0.15	7.19	7.02
2019/09/17 20:00:00.00	27.67	0.15	7.21	4.74
2019/09/17 21:00:00.00	13.16	0.15	7.21	4.93
2019/09/17 22:00:00.00	13.11	0.18	7.23	3.19
2019/09/17 23:00:00.00	6.30	0.19	7.31	0.18
最大值	104.20	6.91	7.38	9.90
最小值	6.30	0.15	7.16	0.00
平均值	46.69	3.34	7.24	2.66
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				