北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/18 00:00:00.00	6.38		0.12	7.36	0.00
2019/09/18 01:00:00.00	15.48		0.10	7.37	0.00
2019/09/18 02:00:00.00	15.46		0.11	7.39	0.00
2019/09/18 03:00:00.00	13.16		0.12	7.40	0.00
2019/09/18 04:00:00.00	13.17		0.08	7.41	0.00
2019/09/18 05:00:00.00	13.63		0.07	7.42	0.00
2019/09/18 06:00:00.00	13.55		0.17	7.42	0.00
2019/09/18 07:00:00.00	5.47		0.22	7.43	0.00
2019/09/18 08:00:00.00	5.48		0.14	7.34	1.99
2019/09/18 09:00:00.00	6.49		0.10	7.27	1.32
2019/09/18 10:00:00.00	7.11		0.40	7.17	9.25
2019/09/18 11:00:00.00	78.06		0.51	7.17	5.26
2019/09/18 12:00:00.00	77.62		0.63	7.23	0.30
2019/09/18 13:00:00.00	40.14		0.67	7.18	4.42
2019/09/18 14:00:00.00	41.48		2.44	7.11	5.92
2019/09/18 15:00:00.00	164.83		3.11	7.13	7.55
2019/09/18 16:00:00.00	164.38		1.20	7.15	6.46
2019/09/18 17:00:00.00	120.61		0.48	7.15	6.06
2019/09/18 18:00:00.00	120.63		0.49	7.17	3.88
2019/09/18 19:00:00.00	122.28		0.49	7.19	2.47
2019/09/18 20:00:00.00	121.36		0.28	7.25	0.56
2019/09/18 21:00:00.00	40.60		0.20	7.34	0.03
2019/09/18 22:00:00.00	40.48		0.16	7.39	0.00
2019/09/18 23:00:00.00	29.02		0.15	7.42	0.00
最大值	164.83		3.11	7.43	9.25
最小值	5.47		0.07	7.11	0.00
平均值	53.20		0.52	7.29	2.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					