北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/19 00:00:00.00	28.88	0.20	7.45	0.00
2019/09/19 01:00:00.00	16.50	0.22	7.46	0.00
2019/09/19 02:00:00.00	16.38	0.21	7.47	0.00
2019/09/19 03:00:00.00	6.21	0.21	7.47	0.00
2019/09/19 04:00:00.00	6.18	0.19	7.48	0.00
2019/09/19 05:00:00.00	3.89	0.19	7.49	0.00
2019/09/19 06:00:00.00	3.86	0.21	7.50	0.00
2019/09/19 07:00:00.00	1.14	0.21	7.35	4.24
2019/09/19 08:00:00.00	1.94	2.30	7.21	3.31
2019/09/19 09:00:00.00	66.93	3.10	7.30	0.25
2019/09/19 10:00:00.00	66.58	3.10	7.29	2.76
2019/09/19 11:00:00.00	31.15	3.10	7.18	8.83
2019/09/19 12:00:00.00	32.29	3.41	7.19	7.61
2019/09/19 13:00:00.00	150.09	3.52	7.20	5.16
2019/09/19 14:00:00.00	149.78	2.41	7.18	4.74
2019/09/19 15:00:00.00	119.22	1.98	7.10	5.82
2019/09/19 16:00:00.00	119.96	2.98	7.10	7.62
2019/09/19 17:00:00.00	186.34	3.36	7.19	0.10
2019/09/19 18:00:00.00	184.77	2.93	7.13	6.27
2019/09/19 19:00:00.00	70.36	2.77	7.12	6.14
2019/09/19 20:00:00.00	71.39	1.37	7.21	5.57
2019/09/19 21:00:00.00	151.48	0.84	7.19	5.33
2019/09/19 22:00:00.00	151.46	1.98	7.19	4.52
2019/09/19 23:00:00.00	150.09	2.40	7.62	0.64
最大值	186.34	3.52	7.62	8.83
最小值	1.14	0.19	7.10	0.00
平均值	74.45	1.80	7.30	3.29
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				