北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/20 00:00:00.00	150.09	2.40	7.39	2.31
2019/09/20 01:00:00.00	150.09	2.40	7.30	0.35
2019/09/20 02:00:00.00	148.94	1.39	7.40	0.04
2019/09/20 03:00:00.00	57.20	1.02	7.47	0.00
2019/09/20 04:00:00.00	57.03	0.69	7.52	0.00
2019/09/20 05:00:00.00	43.94	0.56	7.57	0.00
2019/09/20 06:00:00.00	44.34	0.49	7.60	0.00
2019/09/20 07:00:00.00	17.43	0.46	7.63	0.00
2019/09/20 08:00:00.00	17.33	0.33	7.65	0.00
2019/09/20 09:00:00.00	7.97	0.28	7.66	0.00
2019/09/20 10:00:00.00	7.98	0.26	7.66	0.08
2019/09/20 11:00:00.00	9.46	0.25	7.65	0.02
2019/09/20 12:00:00.00	9.50	0.22	7.66	0.00
2019/09/20 13:00:00.00	16.32	0.22	7.68	0.00
2019/09/20 14:00:00.00	16.33	0.15	7.69	0.00
2019/09/20 15:00:00.00	18.17	0.12	7.52	2.75
2019/09/20 16:00:00.00	18.84	4.14	7.04	8.07
2019/09/20 17:00:00.00	190.05	5.66	7.16	1.39
2019/09/20 18:00:00.00	189.30	4.82	7.32	0.08
2019/09/20 19:00:00.00	86.22	4.50	7.40	0.00
2019/09/20 20:00:00.00	85.85	4.27	7.46	0.00
2019/09/20 21:00:00.00	45.24	4.19	7.20	5.97
2019/09/20 22:00:00.00	46.34	4.95	7.17	5.44
2019/09/20 23:00:00.00	177.62	5.24	7.23	2.75
最大值	190.05	5.66	7.69	8.07
最小值	7.97	0.12	7.04	0.00
平均值	67.15	2.04	7.46	1.22
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				