北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/22 00:00:00.00	4.83	0.12	7.69	0.00
2019/09/22 01:00:00.00	5.93	0.15	7.70	0.00
2019/09/22 02:00:00.00	5.87	0.11	7.72	0.00
2019/09/22 03:00:00.00	0.65	0.10	7.74	0.00
2019/09/22 04:00:00.00	0.66	0.10	7.75	0.00
2019/09/22 05:00:00.00	1.06	0.10	7.53	0.00
2019/09/22 06:00:00.00	2.20	1.47	7.37	0.00
2019/09/22 07:00:00.00	78.89	1.99	7.41	0.00
2019/09/22 08:00:00.00	78.41	2.36	7.36	2.26
2019/09/22 09:00:00.00	35.14	2.50	7.18	7.98
2019/09/22 10:00:00.00	35.31	1.60	7.22	6.87
2019/09/22 11:00:00.00	48.86	1.26	7.22	6.61
2019/09/22 12:00:00.00	48.77	0.66	7.24	5.71
2019/09/22 13:00:00.00	41.81	0.43	7.26	4.49
2019/09/22 14:00:00.00	41.69	0.18	7.26	5.18
2019/09/22 15:00:00.00	31.52	0.09	7.28	2.83
2019/09/22 16:00:00.00	31.93	0.19	7.12	2.50
2019/09/22 17:00:00.00	61.56	0.23	7.07	8.02
2019/09/22 18:00:00.00	61.94	0.93	7.11	7.58
2019/09/22 19:00:00.00	117.27	1.20	7.22	5.67
2019/09/22 20:00:00.00	116.79	0.46	7.22	4.54
2019/09/22 21:00:00.00	51.36	0.18	7.19	4.16
2019/09/22 22:00:00.00	51.81	0.69	7.20	4.09
2019/09/22 23:00:00.00	123.48	0.88	7.22	3.92
最大值	123.48	2.50	7.75	8.02
最小值	0.65	0.09	7.07	0.00
平均值	44.91	0.75	7.35	3.43
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				