北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/23 00:00:00.00	122.92	0.52	7.34	0.55
2019/09/23 01:00:00.00	52.01	0.38	7.39	0.01
2019/09/23 02:00:00.00	52.43	1.83	7.36	0.00
2019/09/23 03:00:00.00	113.66	2.37	7.44	0.00
2019/09/23 04:00:00.00	113.17	2.43	7.52	0.00
2019/09/23 05:00:00.00	52.29	2.45	7.57	0.00
2019/09/23 06:00:00.00	52.12	1.92	7.60	0.00
2019/09/23 07:00:00.00	36.90	1.72	7.29	4.90
2019/09/23 08:00:00.00	37.42	3.28	7.20	3.07
2019/09/23 09:00:00.00	87.51	3.86	6.72	0.55
2019/09/23 10:00:00.00	89.20	10.82	6.96	0.07
2019/09/23 11:00:00.00	236.77	13.45	7.15	0.00
2019/09/23 12:00:00.00	236.61	12.39	7.26	0.00
2019/09/23 13:00:00.00	219.90	11.98	7.26	4.44
2019/09/23 14:00:00.00	219.38	6.15	7.09	8.58
2019/09/23 15:00:00.00	166.04	3.96	7.10	7.66
2019/09/23 16:00:00.00	166.05	1.96	7.06	7.35
2019/09/23 17:00:00.00	167.06	1.20	7.08	7.33
2019/09/23 18:00:00.00	167.06	1.20	7.10	2.29
2019/09/23 19:00:00.00	167.06	1.20	7.13	4.95
2019/09/23 20:00:00.00	166.51	0.40	7.14	4.89
2019/09/23 21:00:00.00	113.84	0.11	7.18	2.64
2019/09/23 22:00:00.00	113.02	0.16	7.32	0.11
2019/09/23 23:00:00.00	43.66	0.18	7.42	0.00
最大值	236.77	13.45	7.60	8.58
最小值	36.90	0.11	6.72	0.00
平均值	124.69	3.58	7.24	2.47
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				