北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/24 00:00:00.00	43.40	0.20	7.51	0.00
2019/09/24 01:00:00.00	21.79	0.21	7.58	0.00
2019/09/24 02:00:00.00	21.58	0.17	7.63	0.00
2019/09/24 03:00:00.00	4.45	0.16	7.67	0.00
2019/09/24 04:00:00.00	4.44	0.18	7.70	0.00
2019/09/24 05:00:00.00	3.83	0.18	7.72	0.00
2019/09/24 06:00:00.00	4.81	0.41	7.68	0.00
2019/09/24 07:00:00.00	70.27	0.49	7.70	0.00
2019/09/24 08:00:00.00	69.89	0.28	7.52	2.80
2019/09/24 09:00:00.00	41.90	0.19	7.29	0.23
2019/09/24 10:00:00.00	41.94	0.29	7.38	0.00
2019/09/24 11:00:00.00	48.58	0.33	7.43	0.00
2019/09/24 12:00:00.00	48.51	0.34	7.47	0.00
2019/09/24 13:00:00.00	36.25	0.34	7.47	0.00
2019/09/24 14:00:00.00	36.23	0.58	7.46	0.00
2019/09/24 15:00:00.00	32.63	0.68	7.29	5.77
2019/09/24 16:00:00.00	33.38	0.69	7.12	3.14
2019/09/24 17:00:00.00	164.37	0.70	7.21	1.55
2019/09/24 18:00:00.00	164.36	1.49	7.07	8.84
2019/09/24 19:00:00.00	163.63	1.78	7.11	7.89
2019/09/24 20:00:00.00	162.90	0.67	7.16	7.60
2019/09/24 21:00:00.00	58.78	0.25	7.16	7.57
2019/09/24 22:00:00.00	58.48	0.09	7.19	5.05
2019/09/24 23:00:00.00	23.92	0.03	7.22	3.37
最大值	164.37	1.78	7.72	8.84
最小值	3.83	0.03	7.07	0.00
平均值	56.68	0.45	7.41	2.24
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				