北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/25 00:00:00.00	23.84	0.09	7.33	0.27
2019/09/25 01:00:00.00	13.81	0.12	7.42	0.01
2019/09/25 02:00:00.00	13.84	0.21	7.47	0.00
2019/09/25 03:00:00.00	16.87	0.25	7.49	0.00
2019/09/25 04:00:00.00	17.34	0.51	7.48	0.01
2019/09/25 05:00:00.00	76.39	0.62	7.49	0.01
2019/09/25 06:00:00.00	77.10	0.71	7.51	0.00
2019/09/25 07:00:00.00	29.67	0.74	7.50	0.00
2019/09/25 08:00:00.00	29.68	1.18	7.50	0.00
2019/09/25 09:00:00.00	30.87	1.34	7.50	0.00
2019/09/25 10:00:00.00	30.85	2.03	7.49	0.32
2019/09/25 11:00:00.00	28.92	2.29	7.22	5.63
2019/09/25 12:00:00.00	29.76	0.91	7.13	7.81
2019/09/25 13:00:00.00	109.95	0.38	7.13	7.85
2019/09/25 14:00:00.00	109.09	0.20	7.14	7.76
2019/09/25 15:00:00.00	26.24	0.13	7.15	7.47
2019/09/25 16:00:00.00	26.21	0.10	7.17	7.19
2019/09/25 17:00:00.00	24.10	0.09	7.16	9.74
2019/09/25 18:00:00.00	23.92	0.09	7.25	1.65
2019/09/25 19:00:00.00	9.09	0.09	7.40	0.02
2019/09/25 20:00:00.00	9.17	0.14	7.36	3.27
2019/09/25 21:00:00.00	15.95	0.16	7.24	2.95
2019/09/25 22:00:00.00	15.85	0.07	7.28	1.54
2019/09/25 23:00:00.00	9.55	0.03	7.36	1.08

最大值	109.95	2.29	7.51	9.74
最小值	9.09	0.03	7.13	0.00
平均值	33.25	0.52	7.34	2.69
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				