北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/26 00:00:00.00	9.44	0.09	7.38	0.85
2019/09/26 01:00:00.00	0.81	0.11	7.36	0.73
2019/09/26 02:00:00.00	0.81	0.19	7.42	0.11
2019/09/26 03:00:00.00	0.46	0.22	7.47	0.00
2019/09/26 04:00:00.00	0.46	0.18	7.48	0.00
2019/09/26 05:00:00.00	0.46	0.17	7.45	0.00
2019/09/26 06:00:00.00	0.46	0.17	7.45	0.00
2019/09/26 07:00:00.00	0.46	0.17	7.46	0.00
2019/09/26 08:00:00.00	0.46	0.29	7.46	0.61
2019/09/26 09:00:00.00	0.46	0.33	7.30	2.58
2019/09/26 10:00:00.00	0.46	0.23	7.17	6.57
2019/09/26 11:00:00.00	0.46	0.19	7.10	9.47
2019/09/26 12:00:00.00	0.46	0.14	7.15	4.27
2019/09/26 13:00:00.00	0.46	0.12	7.20	1.05
2019/09/26 14:00:00.00	0.46	0.14	7.32	0.00
2019/09/26 15:00:00.00	0.46	0.15	7.31	2.19
2019/09/26 16:00:00.00	0.72	0.12	7.26	0.85
2019/09/26 17:00:00.00	22.65	0.11	7.35	0.00
2019/09/26 18:00:00.00	22.72	0.10	7.27	4.62
2019/09/26 19:00:00.00	29.73	0.10	7.14	6.64
2019/09/26 20:00:00.00	29.63	0.14	7.14	7.24
2019/09/26 21:00:00.00	21.14	0.15	7.13	7.22
2019/09/26 22:00:00.00	21.23	0.14	7.12	8.54
2019/09/26 23:00:00.00	29.54	0.14	7.26	0.40
最大值	29.73	0.33	7.48	9.47
最小值	0.46	0.09	7.10	0.00
平均值	8.10	0.16	7.30	2.66
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				