北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/27 00:00:00.00	29.42	0.17	7.39	0.00
2019/09/27 01:00:00.00	17.74	0.19	7.45	0.00
2019/09/27 02:00:00.00	17.93	0.19	7.49	0.00
2019/09/27 03:00:00.00	34.54	0.19	7.53	0.00
2019/09/27 04:00:00.00	34.41	0.15	7.55	0.00
2019/09/27 05:00:00.00	20.38	0.13	7.55	0.00
2019/09/27 06:00:00.00	20.70	0.21	7.54	0.00
2019/09/27 07:00:00.00	42.28	0.23	7.55	0.00
2019/09/27 08:00:00.00	41.99	0.23	7.56	0.00
2019/09/27 09:00:00.00	19.82	0.23	7.51	0.93
2019/09/27 10:00:00.00	19.99	0.28	7.24	3.63
2019/09/27 11:00:00.00	33.03	0.30	7.18	3.07
2019/09/27 12:00:00.00	32.98	0.19	7.16	3.39
2019/09/27 13:00:00.00	29.44	0.15	7.15	2.73
2019/09/27 14:00:00.00	29.49	0.11	7.16	1.62
2019/09/27 15:00:00.00	32.65	0.09	7.16	4.21
2019/09/27 16:00:00.00	32.91	0.15	7.11	6.46
2019/09/27 17:00:00.00	52.57	0.17	7.14	3.15
2019/09/27 18:00:00.00	52.15	0.09	7.11	6.59
2019/09/27 19:00:00.00	20.86	0.06	7.09	6.55
2019/09/27 20:00:00.00	21.11	0.09	7.08	5.00
2019/09/27 21:00:00.00	38.60	0.09	7.09	7.28
2019/09/27 22:00:00.00	38.71	0.16	7.05	7.37
2019/09/27 23:00:00.00	46.62	0.18	7.04	9.18
最大值	52.57	0.30	7.56	9.18
最小值	17.74	0.06	7.04	0.00
平均值	31.68	0.17	7.29	2.96
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				