北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/29 00:00:00.00	43.08	0.19	7.45	0.00
2019/09/29 01:00:00.00	37.94	0.19	7.47	0.00
2019/09/29 02:00:00.00	37.80	0.17	7.50	0.00
2019/09/29 03:00:00.00	24.25	0.17	7.51	0.00
2019/09/29 04:00:00.00	24.24	0.15	7.53	0.00
2019/09/29 05:00:00.00	21.81	0.14	7.55	0.00
2019/09/29 06:00:00.00	21.99	0.13	7.56	0.00
2019/09/29 07:00:00.00	8.30	0.12	7.57	0.00
2019/09/29 08:00:00.00	8.21	0.14	7.57	0.00
2019/09/29 09:00:00.00	1.23	0.15	7.57	0.00
2019/09/29 10:00:00.00	1.32	0.07	7.55	0.69
2019/09/29 11:00:00.00	8.68	0.05	7.08	8.15
2019/09/29 12:00:00.00	10.05	0.31	6.97	9.38
2019/09/29 13:00:00.00	118.16	0.40	6.93	9.65
2019/09/29 14:00:00.00	119.23	0.40	6.85	16.64
2019/09/29 15:00:00.00	199.03	0.39	6.93	3.50
2019/09/29 16:00:00.00	197.83	0.50	7.02	2.44
2019/09/29 17:00:00.00	104.94	0.53	7.07	0.44
2019/09/29 18:00:00.00	104.63	0.32	7.13	0.01
2019/09/29 19:00:00.00	78.99	0.24	7.20	0.00
2019/09/29 20:00:00.00	78.65	0.18	7.26	0.02
2019/09/29 21:00:00.00	56.81	0.15	7.30	0.02
2019/09/29 22:00:00.00	56.92	0.19	7.34	0.00
2019/09/29 23:00:00.00	63.70	0.21	7.35	0.00

最大值	199.03	0.53	7.57	16.64
最小值	1.23	0.05	6.85	0.00
平均值	59.49	0.23	7.30	2.12
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				