北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/09/29 00:00:00.00	43	0	7	0
2019/09/29 01:00:00.00	38	0	7	0
2019/09/29 02:00:00.00	38	0	7	0
2019/09/29 03:00:00.00	24	0	8	0
2019/09/29 04:00:00.00	24	0	8	0
2019/09/29 05:00:00.00	22	0	8	0
2019/09/29 06:00:00.00	22	0	8	0
2019/09/29 07:00:00.00	8	0	8	0
2019/09/29 08:00:00.00	8	0	8	0
2019/09/29 09:00:00.00	1	0	8	0
2019/09/29 10:00:00.00	1	0	8	1
2019/09/29 11:00:00.00	9	0	7	8
2019/09/29 12:00:00.00	10	0	7	9
2019/09/29 13:00:00.00	118	0	7	10
2019/09/29 14:00:00.00	119	0	7	17
2019/09/29 15:00:00.00	199	0	7	4
2019/09/29 16:00:00.00	198	0	7	2
2019/09/29 17:00:00.00	105	1	7	0
2019/09/29 18:00:00.00	105	0	7	0
2019/09/29 19:00:00.00	79	0	7	0
2019/09/29 20:00:00.00	79	0	7	0
2019/09/29 21:00:00.00	57	0	7	0
2019/09/29 22:00:00.00	57	0	7	0
2019/09/29 23:00:00.00	64	0	7	0

1

最大值	199	1	8	17
最小值	1	0	7	0
平均值	59	0	7	2
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				