北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/09/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/30 00:00:00.00 | 63.37 | | 0.16 | 7.38 | 0.00 |
| 2019/09/30 01:00:00.00 | 42.18 | | 0.15 | 7.39 | 0.00 |
| 2019/09/30 02:00:00.00 | 42.13 | | 0.18 | 7.34 | 0.00 |
| 2019/09/30 03:00:00.00 | 38.98 | | 0.19 | 7.34 | 0.00 |
| 2019/09/30 04:00:00.00 | 38.97 | | 0.26 | 7.38 | 0.00 |
| 2019/09/30 05:00:00.00 | 38.05 | | 0.28 | 7.40 | 0.00 |
| 2019/09/30 06:00:00.00 | 38.52 | | 0.23 | 7.42 | 0.00 |
| 2019/09/30 07:00:00.00 | 27.37 | | 0.21 | 7.43 | 0.00 |
| 2019/09/30 08:00:00.00 | 27.25 | | 0.19 | 7.44 | 0.24 |
| 2019/09/30 09:00:00.00 | 19.25 | | 0.18 | 7.19 | 4.56 |
| 2019/09/30 10:00:00.00 | 20.13 | | 0.12 | 7.06 | 7.17 |
| 2019/09/30 11:00:00.00 | 78.05 | | 0.10 | 7.03 | 9.61 |
| 2019/09/30 12:00:00.00 | 80.04 | | 0.31 | 6.95 | 6.50 |
| 2019/09/30 13:00:00.00 | 216.30 | | 0.39 | 7.01 | 10.56 |
| 2019/09/30 14:00:00.00 | 218.57 | | 2.51 | 6.93 | 2.44 |
| 2019/09/30 15:00:00.00 | 364.37 | | 3.31 | 7.05 | 1.41 |
| 2019/09/30 16:00:00.00 | 361.62 | | 1.08 | 7.81 | 0.71 |
| 2019/09/30 17:00:00.00 | 63.42 | | 0.24 | 7.62 | 0.08 |
| 2019/09/30 18:00:00.00 | 63.24 | | 0.69 | 7.60 | 0.00 |
| 2019/09/30 19:00:00.00 | 41.62 | | 0.86 | 7.58 | 0.00 |
| 2019/09/30 20:00:00.00 | 41.58 | | 1.26 | 7.56 | 0.00 |
| 2019/09/30 21:00:00.00 | 38.22 | | 1.41 | 7.55 | 0.00 |
| 2019/09/30 22:00:00.00 | 38.06 | | 1.31 | 7.54 | 0.00 |
| 2019/09/30 23:00:00.00 | 21.14 | | 1.27 | 7.53 | 0.00 |
| **最大值** | 364.37 | | 3.31 | 7.81 | 10.56 |
| **最小值** | 19.25 | | 0.10 | 6.93 | 0.00 |
| **平均值** | 84.27 | | 0.70 | 7.36 | 1.80 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | | |
| 超标倍数 | | | | | |