北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/11 00:00:00.00	101.16	3.22	7.21	4.79
2019/06/11 01:00:00.00	162.16	2.67	7.21	5.11
2019/06/11 02:00:00.00	159.11	1.72	7.26	4.54
2019/06/11 03:00:00.00	122.23	1.34	7.28	4.53
2019/06/11 04:00:00.00	118.92	0.51	7.30	4.58
2019/06/11 05:00:00.00	79.77	0.18	7.31	4.56
2019/06/11 06:00:00.00	79.80	0.17	7.33	4.47
2019/06/11 07:00:00.00	80.16	0.17	7.34	3.99
2019/06/11 08:00:00.00	80.39	0.17	7.36	2.84
2019/06/11 09:00:00.00	83.16	0.17	7.51	0.44
2019/06/11 10:00:00.00	82.61	0.17	7.61	0.00
2019/06/11 11:00:00.00	75.93	0.17	7.67	0.00
2019/06/11 12:00:00.00	76.44	0.16	7.71	0.00
2019/06/11 13:00:00.00	82.85	0.16	7.73	0.00
2019/06/11 14:00:00.00	82.75	0.18	7.75	0.00
2019/06/11 15:00:00.00	81.54	0.18	7.75	0.00
2019/06/11 16:00:00.00	81.84	0.19	7.76	0.00
2019/06/11 17:00:00.00	85.62	0.20	7.77	0.00
2019/06/11 18:00:00.00	86.24	0.18	7.78	0.00
2019/06/11 19:00:00.00	93.85	0.18	7.78	0.00
2019/06/11 20:00:00.00	93.32	0.19	7.78	0.00
2019/06/11 21:00:00.00	86.85	0.19	7.78	0.00
2019/06/11 22:00:00.00	86.57	0.19	7.78	0.00
2019/06/11 23:00:00.00	83.08	0.20	7.78	0.00
最大值	162.16	3.22	7.78	5.11
最小值	75.93	0.16	7.21	0.00
平均值	0.00	0.00	7.56	1.66
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				