北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/12 00:00:00.00	83.86	0.21	7.78	0.00
2019/06/12 01:00:00.00	93.31	0.22	7.78	0.00
2019/06/12 02:00:00.00	92.97	0.20	7.78	0.00
2019/06/12 03:00:00.00	88.77	0.20	7.78	0.00
2019/06/12 04:00:00.00	89.07	0.21	7.78	0.00
2019/06/12 05:00:00.00	92.69	0.22	7.78	0.00
2019/06/12 06:00:00.00	92.20	0.23	7.78	0.00
2019/06/12 07:00:00.00	85.85	0.23	7.78	0.00
2019/06/12 08:00:00.00	86.04	0.22	7.78	0.00
2019/06/12 09:00:00.00	88.54	0.22	7.78	0.00
2019/06/12 10:00:00.00	88.33	0.22	7.78	0.00
2019/06/12 11:00:00.00	85.54	0.22	7.76	0.00
2019/06/12 12:00:00.00	86.44	0.21	7.75	0.00
2019/06/12 13:00:00.00	98.62	0.21	7.74	0.00
2019/06/12 14:00:00.00	98.25	0.21	7.74	0.00
2019/06/12 15:00:00.00	93.46	0.21	7.74	0.00
2019/06/12 16:00:00.00	93.18	0.21	7.75	0.00
2019/06/12 17:00:00.00	89.46	0.22	7.64	1.88
2019/06/12 18:00:00.00	90.55	0.19	7.35	4.45
2019/06/12 19:00:00.00	104.85	0.18	7.34	4.38
2019/06/12 20:00:00.00	103.66	0.17	7.30	4.14
2019/06/12 21:00:00.00	88.08	0.16	7.26	4.74
2019/06/12 22:00:00.00	92.96	0.23	7.27	4.36
2019/06/12 23:00:00.00	156.93	0.26	7.28	4.30
最大值	156.93	0.26	7.78	4.74
最小值	83.86	0.16	7.26	0.00
平均值	0.00	0.00	7.65	1.18
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				