北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/13 00:00:00.00	152.51	0.44	7.34	1.72
2019/06/13 01:00:00.00	94.08	0.51	7.47	0.27
2019/06/13 02:00:00.00	92.90	0.34	7.57	0.01
2019/06/13 03:00:00.00	77.93	0.27	7.63	0.00
2019/06/13 04:00:00.00	78.05	0.22	7.68	0.00
2019/06/13 05:00:00.00	79.77	0.20	7.71	0.00
2019/06/13 06:00:00.00	79.42	0.21	7.73	0.00
2019/06/13 07:00:00.00	75.16	0.21	7.74	0.00
2019/06/13 08:00:00.00	76.22	0.22	7.75	0.00
2019/06/13 09:00:00.00	89.93	0.22	7.75	0.00
2019/06/13 10:00:00.00	90.27	0.22	7.75	0.00
2019/06/13 11:00:00.00	94.46	0.23	7.74	0.00
2019/06/13 12:00:00.00	94.46	0.25	7.81	0.00
2019/06/13 13:00:00.00	94.46	0.29	7.81	0.22
2019/06/13 14:00:00.00	94.46	0.29	7.76	0.54
2019/06/13 15:00:00.00	94.46	0.29	7.71	0.00
2019/06/13 16:00:00.00	94.46	0.29	7.50	0.00
2019/06/13 17:00:00.00	86.11	0.29	7.57	0.00
2019/06/13 18:00:00.00	84.68	0.72	7.63	0.00
2019/06/13 19:00:00.00	75.77	0.89	7.67	0.00
2019/06/13 20:00:00.00	75.86	0.82	7.70	0.00
2019/06/13 21:00:00.00	77.08	0.80	7.71	0.00
2019/06/13 22:00:00.00	77.45	0.68	7.73	0.00
2019/06/13 23:00:00.00	82.31	0.63	7.74	0.00

最大值	152.51	0.89	7.81	1.72
最小值	75.16	0.20	7.34	0.00
平均值	0.00	0.00	7.67	0.12
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				