北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/15 00:00:00.00	88.10		0.30	7.75	0.00
2019/06/15 01:00:00.00	81.77		0.30	7.75	0.00
2019/06/15 02:00:00.00	82.50		0.30	7.76	0.00
2019/06/15 03:00:00.00	91.54		0.30	7.76	0.00
2019/06/15 04:00:00.00	91.54		0.28	7.76	0.00
2019/06/15 05:00:00.00	91.54		0.28	7.76	0.00
2019/06/15 06:00:00.00	91.15		0.27	7.76	0.00
2019/06/15 07:00:00.00	85.85		0.27	7.75	0.00
2019/06/15 08:00:00.00	86.17		0.28	7.76	0.00
2019/06/15 09:00:00.00	90.39		0.28	7.75	0.00
2019/06/15 10:00:00.00	89.91		0.28	7.76	0.00
2019/06/15 11:00:00.00	83.54		0.29	7.75	0.00
2019/06/15 12:00:00.00	83.87		0.27	7.75	0.00
2019/06/15 13:00:00.00	88.23		0.27	7.32	8.53
2019/06/15 14:00:00.00	89.49		1.22	7.16	14.33
2019/06/15 15:00:00.00	106.08		1.60	7.21	14.66
2019/06/15 16:00:00.00	106.08		1.93	7.23	8.27
2019/06/15 17:00:00.00	116.82		2.06	7.28	12.98
2019/06/15 18:00:00.00	156.80		2.12	7.30	14.07
2019/06/15 19:00:00.00	147.31		2.15	7.37	6.21
2019/06/15 20:00:00.00	144.00		2.48	7.45	1.16
2019/06/15 21:00:00.00	100.54		2.61	7.55	0.12
2019/06/15 22:00:00.00	99.36		2.23	7.63	0.00
2019/06/15 23:00:00.00	83.77		2.08	7.67	0.00
最大值	156.80		2.61	7.76	14.66
最小值	81.77		0.27	7.16	0.00
平均值	0.00		0.00	7.58	3.35
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					