北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/06/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/06/16 00:00:00.00	83.68	1.73	7.71	0.00
2019/06/16 01:00:00.00	82.46	1.59	7.73	0.00
2019/06/16 02:00:00.00	83.31	1.25	7.75	0.00
2019/06/16 03:00:00.00	94.23	1.11	7.77	0.00
2019/06/16 04:00:00.00	93.54	0.65	7.79	0.00
2019/06/16 05:00:00.00	84.54	0.47	7.80	0.00
2019/06/16 06:00:00.00	85.01	0.33	7.81	0.00
2019/06/16 07:00:00.00	90.77	0.28	7.82	0.00
2019/06/16 08:00:00.00	89.77	0.24	7.77	1.27
2019/06/16 09:00:00.00	77.85	0.23	7.50	0.81
2019/06/16 10:00:00.00	78.06	1.54	7.59	0.06
2019/06/16 11:00:00.00	80.62	2.06	7.38	11.35
2019/06/16 12:00:00.00	88.04	3.16	7.29	17.68
2019/06/16 13:00:00.00	179.77	3.59	7.33	19.49
2019/06/16 14:00:00.00	174.20	4.81	7.37	14.03
2019/06/16 15:00:00.00	107.62	5.29	7.41	4.14
2019/06/16 16:00:00.00	108.38	5.46	7.36	11.88
2019/06/16 17:00:00.00	117.62	5.53	7.32	17.95
2019/06/16 18:00:00.00	116.80	5.37	7.30	19.32
2019/06/16 19:00:00.00	106.93	5.31	7.31	9.85
2019/06/16 20:00:00.00	106.88	5.63	7.34	2.17
2019/06/16 21:00:00.00	106.39	5.76	7.39	0.34
2019/06/16 22:00:00.00	105.14	5.37	7.44	0.03
2019/06/16 23:00:00.00	90.31	5.23	7.46	0.00
最大值	179.77	5.76	7.82	19.49
最小值	77.85	0.23	7.29	0.00
平均值	0.00	0.00	7.53	5.43
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				